安全に関するご注意

使用対象について

●本商品は対人専用の冷暖房装置です。OA機器・電子機器、食品・動植物・精密機器・美術品等の冷却・保管等の特殊用途には使用しないでください。また、人と動植物が共存している場合は、異常停止の警報ブザーの設置や、人がエアコンの運転状況を確認できる時のみご使用ください。
●空調面積に対して負荷が大きいサーバールーム等では、サーモオフ等で室温が急激に上昇する場合があります。
●車輌、船舶等の空調用としては使用しないでください。水漏れ、漏電などの原因となります。

使用に際して

●ご使用の前に『取扱説明書』をよくお読みになった上で、内容に従って正しくご使用ください。
●本商品の機内の保守・点検、修理には専門技術が必要です。必ず購入された販売店にご相談ください。

アフターサービスについて

●無料修理保障期間経過後の修理については、販売店またはダイキンコンタクトセンターにご相談ください。修理によって機能が維持できる場合は、お客様のご要望により有料修理いたします。
●補修用性能部品の保有期間について・・・「補修用性能部品」とは、その製品の機能を維持するために必要な部品のことです。当社は、このエアコンの補修用性能部品を製造打切後9年保有しています。
●保守点検のおすすめ・・・エアコンを数シーズンご使用になると内部が汚れ、性能が低下することがあります。分解や内部清掃には専門の技術が必要ですので、通常のお手入れとは別に保守点検契約（有料）をおすすめします。特に、建築物衛生法（旧 ビル管理法）の対象となる建物にご使用の場合は、部品によっては法で定められた定期的な点検が必要となります。詳しくはお買い上げの販売店またはダイキンコンタクトセンターにご相談ください。

設置方法について

●電気工事は電気工事士の資格のある方が電気設備技術基準「内線規定　JEAC8001（最新のもの）」及び据付説明書に従って施工してください。漏電遮断器（インバーターの場合は高調波対応品）は必ず設置してください。取り付けられていないと感電、火災の原因になることがあります。
●設置の前に『据付説明書』をよくお読みになった上で、内容に従って正しく設置してください。
●本商品の設置は販売店または専門業者に依頼してください。ご自分で工事され不備がありますと、水漏れや感電、火災の原因となります。
●本商品の別売品は必ず当社指定の商品を使用してください。また、取付けに関しても販売店または専門業者に依頼してください。ご自分で工事され不備がありますと、水漏れや感電、火災の原因となります。

中面の注意事項もご覧ください

●DESICAや高顕熱形ビル用マルチVe-upシリーズの選定や設置、取扱いについての注意点を記載しておりますので、必ずお読みください。

登録事業者：
ダイキン工業株式会社　空調生産本部
登録活動範囲：
業務用空調・加熱・冷却及び冷凍機器、
業務用暖房機器、住宅用空調機器、
全熱交換器、空気清浄機、
海上コンテナ用冷凍装置、
圧縮機及び弁類の設計・開発及び製造。
JMI-0107

ダイキングループは、
国内全事業所と国内全子会社で
環境マネジメントの国際規格
ISO14001の認証を取得しています。
EC99J2044

「エコ・ファースト制度」は、業界のトップランナー企業が環境大臣に対して自らの環境保全に関する取り組みを約束する制度です。
ダイキン工業は空調業界で初めて「エコ・ファースト企業」の認定を受けました。

●接続可能室内ユニットについては別途「ビル用マルチVe-up総合カタログ」をご覧ください。
●本商品の耐塩害仕様機種は、日本冷凍空調工業会標準規格JRA9002に基づいています。
●受注生産品は納品に若干の日数を要しますので、発注の際に納期をご確認ください。
●本カタログに掲載の内容は平成21年7月現在のものです。尚、改良などのため内容を予告なしに変更する場合があります。予めご了承ください。
●印刷条件により製品色が実際と多少異なる場合があります。

お問合わせは下記へどうぞ。 電話番号をよくお確かめのうえ、お掛け間違いのないようにお願いします。

ダイキン工業株式会社
ダイキン コンタクトセンター お客様総合窓口

最初に 186 をダイヤルしていただくと折り返しの連絡等がスムーズに行えます。

0120-88-1081 ……全国共通フリーダイヤル
FAXでのお問合わせは 0120-07-0881 ……FAX専用フリーダイヤル
http://www.daikincc.com ……ご相談対応ホームページ

24時間365日
〈営業時間〉24時間365日対応
〈対応業務〉空調機に関するご相談・お問合わせ

ダイキン空調北海道株式会社……(011)784-5556	ダイキン空調千葉株式会社……(043)222-2011	ダイキン空調大阪株式会社……(06)6647-1377	ダイキン空調中国株式会社……(082)261-7186
ダイキン空調東北株式会社……(022)288-0222	ダイキン空調茨城株式会社……(029)244-5522	ダイキン空調神戸株式会社……(078)262-8615	ダイキン空調九州株式会社……(092)475-6204
ダイキン空調東京株式会社……(03)3374-5101	ダイキン空調新潟株式会社……(025)284-7181	ダイキン空調京滋株式会社……(075)642-3800	ダイキン空調宮崎株式会社……(0985)51-4101
ダイキン空調神奈川株式会社……(045)225-3801	ダイキン空調東海株式会社……(052)955-0721	ダイキン空調四国株式会社……(087)868-7015	ダイキン空調鹿児島株式会社……(099)267-7670
ダイキン空調関東株式会社……(048)661-2631	ダイキン空調静岡株式会社……(054)236-5310	ダイキン空調北陸株式会社……(076)249-1233	ダイキン空調沖縄株式会社……(098)859-4154

（平成21年 3月 1日現在）

ダイキン工業株式会社　空調営業本部
本　　社　〒530-8323 大阪市北区中崎西二丁目4番12号　梅田センタービル
東京支社　〒108-0075 東京都港区港南二丁目18番1号　JR品川イーストビル

http://www.daikin.co.jp/aircon/
インターネット上の「ダイキンエアコン」ホームページアドレスです。

CP09423（09.07.020）KP・KY・AD